

Die Überprüfung der Tauglichkeit von technischen Filtern mit Aktivkohle wird durch den Einsatz von Probenahmekörpern grundsätzlich zu jeder Zeit und einfach ermöglicht.

Diese Prüfkörper liegen auf dem Aktivkohlefilter auf (z.B. 25 Stk. für ca. 25 Jahre Filterstandzeit) und können an Nylonseilen aus dem Niveau des Einstiegsdeckels (ohne Befahren der Anlage) gezogen und der Überprüfung auf Sättigung zugeführt werden.

